

ANALYSERAPPORT
58006/09

 Ølsted Strand Vandværk
 Frederikssundsvej 167
 3310 Ølsted

 Udskrevet: 21-12-2009
 Version: 1
 Udtaget: 15-12-2009 11.00
 Modtaget: 15-12-2009
 Påbegyndt: 15-12-2009
 Udtaget af: LAB/MB

Drikkevand

Sagsnummer: Ølsted Strand vandværk
Kunde: Ølsted Strand Vandværk, Frederikssundsvej 167, 3310 Ølsted

Prøvested: Ølsted Strand vandværk, Frederikssundsvej 198, 3310 Ølsted
 Vask i lokale
 Indgang ejendom
Prøvetype: Begrænset kontrol

RESULTATER FOR PRØVE 58006/09

Parameter	Resultat	Enhed	Metode	Grænseværdi	Indgang ejendom
Temperatur ved prøveudtagning	7.7	°C		-	Det bør tilstræbes, at vandet er højst 12°C ved taphanen
Iltindhold ved prøveudtagning	# 11.62	mg/l		5	Minimumskrav
Udseende/lugt	# i.a.b.		Lab		Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget
Kimtal ved 22 °C	37	Pr. ml	DS/EN ISO 6222	200	
Kimtal ved 37 °C	3	Pr. ml	DS/EN ISO 6222	20	
Coliforme bakterier	<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 9308-1	<1	
Escherichia coli	<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 9308-1	<1	
Ledningsevne	69	mS/m	DS 288	30	Minimumskrav
pH	8.1	pH	DS 287,AK.26	7 - 8.5	Vandet må ikke være kalkaggressivt
Nitrit, NO2-	0.0016	mg/l	DS 222,MOD AK 165	0.1	
Jern, Fe	0.01	mg/l	SM 17udg,3120B	0.2	

KOMMENTARER

Højest tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.



Henrik Olsen

 Kopi sendt til:
 Halsnæs Kommune Vedr private vandforsyninger, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk
 Sundhedsstyrelsen, Borups Allé 177, 4., 2400 København NV